



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"

ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029

Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035

тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60

E-mail: priem@gaz39.ru

ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;

ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 16262 от 09.10.2018

На № _____ от _____

Старый город УК ООО
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняка, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:

КФ ООО

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"

г. Калининград, ул. Генделя, 5

т.ф.: 99-38-90

Правительство Калининградской области

Министерство регионального контроля

г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1

т.ф.: 59-90-17

О техническом обслуживании ВДГО

17/09/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Балтийская, 11; 13; 15; 5; 7; 9.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по представлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате и времени повторного проведения работ: 19/02/2019

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опресовка, приборный метод или с применением пенообразующего раствора);
- проверка работоспособности отключающих устройств.


В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

Обыска 19.02.2019



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

17/09/2018

02/10/2018

Улица	дом	номера квартир									
БАЛТИЙСКАЯ	11	11	13	3	5	8					
БАЛТИЙСКАЯ	13	11	6	7	9						
БАЛТИЙСКАЯ	15	1	10	11	2	6					
БАЛТИЙСКАЯ	5	12	13	14	4	9					
БАЛТИЙСКАЯ	7	1	10	11	13	6	8	9			
БАЛТИЙСКАЯ	9	1	10	13	14	15	2	3	4	9	

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

Балт. 11 - 5+5+2-12 ✓
 13 - 9+2=12
 15. - 8+2=10
 5. - 6+2-9
 7 - 9+2-11
 9 - 13+2-15

Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

17/09/2018

02/10/2018

Улица	дом	номера квартир									
БАЛТИЙСКАЯ	11	1	14	15	4	6					
БАЛТИЙСКАЯ	13	10	14	15	2	3					
БАЛТИЙСКАЯ	15	12	5	7							
БАЛТИЙСКАЯ	5	3									
БАЛТИЙСКАЯ	7	4	7								
БАЛТИЙСКАЯ	9	11	12	6	8						

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



1 5.