



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 20405 от 26.11.2018

На № _____ от _____

Старый город УК 000
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля (надзора)
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
т.ф.: 59-90-17

КФ 000
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

24/10/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Партизана Железняк, 4; 6; 8; пер. Загородный, 10; 12.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 29/03/2019 *объявляется*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВДГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

24/10/2018


23/11/2018

КАЛИНИНГРАД

Улица	дом	номера квартир									
		1	10	11	12	16	17	22	23	25	26
ЖЕЛЕЗНЯКА	4										
		27	28	3	30	33	35	36	6	8	
ЖЕЛЕЗНЯКА	6	1	10	12	15	16	18	19	22	23	24
		28	30	31	34	35	36	6	7	9	
ЖЕЛЕЗНЯКА	8	1	13	14	15	16	18	19	2	21	22
		24	25	27	3	4	5	8			
ЗАГОРОДНЫ ПЕ	10	1	2								
ЗАГОРОДНЫ ПЕ	12	2									

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

24/10/2018

КАЛИНИНГРАД

23/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
ЖЕЛЕЗНЯКА	4	2									
ЖЕЛЕЗНЯКА	6	11	2	20	26	3	33	4			
ЖЕЛЕЗНЯКА	8	10	11	20	26	28	7				
ЗАГОРОДНЫ ПЕ	10	-	-	-	-	-					
ЗАГОРОДНЫ ПЕ	12	1									

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

