



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 20403 от 26.11.2018

На № _____ от _____

Старый город УК ООО
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)
т.ф.: 59-90-17

КФ ООО
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

25/10/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Литовский Вал, 47А; 49А.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 29/03/2019 *объявлено*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВДГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

[Handwritten signature]
Входящий
№ 963
28.11.18

А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

25/10/2018

КАЛИНИНГРАД

23/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
ЛИТОВСКИЙ ВА	47А	10	12	13	14	15	17	2	22	31	32
		33	39	40	41	42	43	44	45	47	49
		51	53	6	8	9					
ЛИТОВСКИЙ ВА	49А	13	15	16	19	2	25	28	29	30	36
		6	7								

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

25/10/2018

КАЛИНИНГРАД

23/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
		18	24	27	28	29	30	34	36		
ЛИТОВСКИЙ ВА	47А	18	24	27	28	29	30	34	36		
ЛИТОВСКИЙ ВА	49А	10	11	14	21	26	3	33	34	35	5
		8									

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

