



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"

ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/390601001

№ 21809 от 12.12.2018

На № _____ от _____

Старый город УК 000
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняка, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)
т.ф.: 59-90-17

КФ 000
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

16/11/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. У. Громовой, 125.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 29/03/2019 *объединили*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опресовка, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

16/11/2018

КАЛИНИНГРАД

07/12/2018

Улица	дом	номера квартир									
		1	100	104	108	109	11	113	115	116	117
ГРОМОВОЙ	125	118	12	121	122	13	131	132	133	134	139
		14	140	142	143	144	147	15	150	151	152
		155	160	162	163	164	165	167	168	169	17
		170	171	172	174	175	176	177	182	184	185
		186	187	190	195	197	198	199	2	21	22
		23	24	25	26	27	28	29	3	30	31
		32	33	34	35	36	37	38	39	4	40
		41	44	45	46	47	5	52	53	54	55
		56	59	6	60	61	63	64	66	68	69
		7	72	76	77	78	8	86	87	88	89
		93	95	96	97	98	99				

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

16/11/2018

КАЛИНИНГРАД

07/12/2018

Улица	дом	номера квартир									
ГРОМОВОЙ	125	103	114	123	124	126	128	136	145	146	153
		154	156	166	18	180	193	49	50	51	62
		71	73	74	81	83	84	90	91		

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.