



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 18518 от 02.11.2018
На № _____ от _____

*Письмом по вх
направлено
Рухманову*

Старый город УК 000
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13
тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)
т.ф.: 59-90-17
КФ 000
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

18/09/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Куйбышева, 53. *в т.ч.*

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 20/03/2019

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:
-визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
-визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;

-визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

-визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

-проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опресовка, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):

-проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

-проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;


-инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВДГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО



Handwritten signature

А. В. Кулик

Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

18/09/2018


КАЛИНИНГРАД

01/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
		101	102	104	105	106	22	28	33	34	38
КУЙБЫШЕВА	53										
		40	41	42	44	45	46	48	49	5	53
		59	60	64	68	69	70	71	72	75	8
		80	87	96							

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

18/09/2018

01/11/2018

КАЛИНИНГРАД

Улица	дом	номера квартир										
		1	10	100	107	11	12	13	14	15	16	
КУЙБЫШЕВА	53	17	19	2	20	21	24	25	26	27	29	
		3	30	31	32	35	37	4	43	50	51	
		54	55	56	57	58	6	62	65	66	67	
		7	73	74	76	77	78	79	81	82	83	
		84	88	89	9	90	91	93	94	95	98	
		99										

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

