



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 19850 от 20.11.2018
На № _____ от _____

Старый город УК ООО
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля (надзора)
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
т.ф.: 59-90-17
КФ ООО
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

19/10/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Судостроительная, 163А.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 11/02/2019

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опресовка, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж по безопасному использованию газа.


В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

Воп. 30.01.19
СФ 90 кв



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

19/10/2018

КАЛИНИНГРАД

19/11/2018

Улица	дом	номера квартир										
СУДОСТРОИТЕЛ	163А	✓	✓	10 ✓	100 ✓	101 ✓	102 ✓	103 ✓	104 ✓	105 ✓	12 ✓	18 ✓
		19 ✓	20 ✓	21 ✓	22 ✓	23 ✓	24 ✓	25 ✓	26 ✓	27 ✓		
		28 ✓	29 ✓	30 ✓	31 ✓	33 ✓	36 ✓	39 ✓	40 ✓	41 ✓		
		42 ✓	43 ✓	44 ✓	45 ✓	46 ✓	47 ✓	48 ✓	51 ✓	52 ✓		
		54 ✓	55 ✓	58 ✓	59 ✓	60 ✓	61 ✓	62 ✓	63 ✓	64 ✓		
		65 ✓	66 ✓	67 ✓	69 ✓	70 ✓	72 ✓	73 ✓	74 ✓	75 ✓		
		77 ✓	78 ✓	80 ✓	82 ✓	83 ✓	86 ✓	87 ✓	88 ✓	89 ✓	90 ✓	
		90 ✓	92 ✓	93 ✓	94 ✓	95 ✓	97 ✓	99 ✓				

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

19/10/2018

КАЛИНИНГРАД

19/11/2018

Улица	дом	номера квартир										
		11	13	15	17	34	37	38	49	50	57	
СУДОСТРОИТЕЛ	163А	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		76	85	98								

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

доквартир.