



Открытое акционерное общество  
по газификации и эксплуатации газового хозяйства  
"Калининградгазификация"  
**ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"**

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029  
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035  
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60  
E-mail: priem@gaz39.ru  
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;  
ИНН/КПП 3906214945/390601001

№ 505 от 14.01.2019  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Старый город УК 000  
Генеральному директору

**Е. В. Шулепко**

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:  
Правительство Калининградской области  
Министерство регионального контроля  
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)  
т.ф.: 59-90-17

КФ 000  
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"  
г. Калининград, ул. Нахимова, 14  
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

14/12/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Сержанта Колоскова, 4; ул. Космонавта Леонова, 27А; ул. Танковая, 4; ул. Тенистая Аллея, 34.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 30/04/2019 *объявление по кварталу*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:  
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;  
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;


- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ  
для проведения технического обслуживания

14/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
		1	11	14	16	2	4	5	7	9	
КОЛОСКОВА	4	1	11	14	16	2	4	5	7	9	
ЛЕОНОВА	27А	13А	24								
ТАНКОВАЯ	4	11	17	18	19	2	22	3	5	6	7
		8									
ТЕНИСТАЯ АЛЛ	34	12	14	15	16	18	21	3	30	31	32
		33	37	38	5	6					

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которых просрочены сроки  
выполнения работ по ТО ВКГО.

14/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
КОЛОСКОВА	4	13	15								
ЛЕОНОВА	27А	15	16	22	25						
ТАНКОВАЯ	4	20	21								
ТЕНИСТАЯ АЛЛ	34	17	25	26	27	35	39	40	7	9	

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.