



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/390601001

№ 498 от 14.01.2019
На № _____ от _____

Старый город УК 000
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля
(надзора)
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
т.ф.: 59-90-17
КФ 000
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

21/12/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Генерала Челнокова, 22; 24; 26; 28.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 30/04/2019 *объясните по квартирам*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВДГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

Дать объяснение по квартирам
А. В. Кулик
Входящий
№ 20,
16.01.2019 г.

А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

21/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
ЧЕЛНОКОВА	22	10	11	12	13	14	15	16	17	17А	18
		3	4	5	6	7	9				
ЧЕЛНОКОВА	24	10	11	12	14	15	16А	18	18А	2	4
		5	7								
ЧЕЛНОКОВА	26	1	10	11	12	15	16	16А	17	18	2
		3	4	5	6	7	8	9			
ЧЕЛНОКОВА	28	1	10	12	13	14	15	2	3	4	5
		6	7	8	9						

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

21/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
ЧЕЛНОКОВА	22	1	18А	2	8						
ЧЕЛНОКОВА	24	13	3	6	8						
ЧЕЛНОКОВА	26	14									
ЧЕЛНОКОВА	28	11	17	18							

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

