



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"

ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/390601001

№ 496 от 14.01.2019

На № _____ от _____

Старый город УК 000
Генеральному директору

Е. В. Шулепко

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:
Правительство Калининградской области
Министерство регионального контроля
(надзора)
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1
т. ф.: 59-90-17

Кф 000
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
г. Калининград, ул. Нахимова, 14
т. ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

24/12/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Генерала Челнокова, 30.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержаний внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 30/04/2019 *объявление по квартире*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

Входящий
№ 22
16.01.2019 г.

А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ
для проведения технического обслуживания

24/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
ЧЕЛНОКОВА	30	100	102	107	109	110	111	114	115	116	118
		119	120	121	126	129	130	133	134	139	140
		25	29	31	34	36	38	40	41	43	44
		51	52	53	54	55	57	58	64	67	68
		70	75	79	80	82	85	89	90	93	94
		96	98	99							

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которых просрочены сроки
выполнения работ по ТО ВКГО.

24/12/2018

КАЛИНИНГРАД

11/01/2019

Улица	дом	номера квартир									
ЧЕЛНОКОВА	30	101	103	105	106	108	11	12	122	125	127
		135	28	3	30	39	42	50	56	59	66
		7	78	8	81	83	84	86	9	91	

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

