



Открытое акционерное общество  
по газификации и эксплуатации газового хозяйства  
"Калининградгазификация"

**ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"**

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова; 17, г. Калининград, 236029  
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035  
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60  
E-mail: priem@gaz39.ru  
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;  
ИНН/КПП 3906214945/392550001

№ 20410 от 26.11.2018

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Старый город УК 000  
Генеральному директору

**Е. В. Шулепко**

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:  
Правительство Калининградской области  
Министерство регионального контроля  
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)  
т.ф.: 59-90-17

КФ 000  
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"  
г. Калининград, ул. Нахимова, 14  
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

31/10/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Парковая Аллея, 44; 46; 5; 6; 7; 8; 9.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 10/04/2019 *О. Белькевич*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (определение, приборный метод или с применением пенообразующего раствора):
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВКГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО

А. В. Кулик



Список квартир, в которые не обеспечен доступ  
для проведения технического обслуживания

31/10/2018

КАЛИНИНГРАД

23/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
		1	10	12	13	14	16	17	18	19	2
ПАРКОВАЯ АЛЛ	44	1	10	12	13	14	16	17	18	19	2
		20	3	4	6	8	9				
ПАРКОВАЯ АЛЛ	46	1	10	11	12	13	14	16	2	3	4
		5	6	8	9						
ПАРКОВАЯ АЛЛ	5	2	2	2	2	3					
ПАРКОВАЯ АЛЛ	6	1	2	3	4	4	4	5			
ПАРКОВАЯ АЛЛ	7	10	11	2	4	5	6	8	9		
ПАРКОВАЯ АЛЛ	8	1	2	3	4						
ПАРКОВАЯ АЛЛ	9	1	10	11	12	2	3	4	6	7	8
		9									

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.



Список квартир, в которых просрочены сроки  
выполнения работ по ТО ВКГО.

31/10/2018

КАЛИНИНГРАД

23/11/2018

Улица	дом	номера квартир									
ПАРКОВАЯ АЛЛ	44	11	15	5							
ПАРКОВАЯ АЛЛ	46	-	-	-	-	-					
ПАРКОВАЯ АЛЛ	5	1	1								
ПАРКОВАЯ АЛЛ	6	-	-	-	-	-					
ПАРКОВАЯ АЛЛ	7	1	7								
ПАРКОВАЯ АЛЛ	8	-	-	-	-	-					
ПАРКОВАЯ АЛЛ	9	-	-	-	-	-					

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

