



Открытое акционерное общество  
по газификации и эксплуатации газового хозяйства  
"Калининградгазификация"

**ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"**

Юр. адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г. Калининград, 236029  
Почтовый адрес: а/я 5036, г. Калининград, 236035  
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60  
E-mail: priem@gaz39.ru  
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;  
ИНН/КПП 3906214945/390601001

№ 29899 от 12.12.2018

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Старый город УК 000  
Генеральному директору

**Е. В. Шулепко**

г. Калининград ул. П. Железняк, 13

тел. 69-71-55, 98-30-12

копия:  
Правительство Калининградской области  
Министерство регионального контроля  
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1 (надзора)  
т.ф.: 59-90-17

КФ 000  
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"  
г. Калининград, ул. Нахимова, 14  
т.ф.: 99-38-90

О техническом обслуживании ВДГО

28/11/2018 на основании договора №17/05-691-2017/УК от 01.12.2017г. специалистами ОАО "Калининградгазификация" осуществлялось проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода (ТО ВДГО) по адресу: г. Калининград: ул. Пехотная, 10; 12; 14; 6; 8.

Для проведения необходимого комплекса работ по ТО ВДГО Вашей организацией не предоставлен доступ в некоторые жилые помещения, перечисленные в приложении к настоящему письму.

Обязанность по предоставлению доступа в жилые помещения для проведения работ по ТО ВДГО возложена на Вашу организацию п.42 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газосодержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г №410 (далее - Правила).

В соответствии с п.48 Правил информирую Вас о дате повторного проведения работ: 01/04/2019 *объявлено*

В ходе проведения ТО ВДГО выполняются следующие виды работ:  
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования;  
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опресовка, приборный метод или с применением пенообразующего раствора);

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;


- инструктаж по безопасному использованию газа.

В случае необеспечения доступа, предлагаю по итогам квартала произвести перерасчет стоимости обслуживания.

Также разъясняю, что согласно п.80 Правил отказ заказчика два и более раз в допуске специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО (ВДГО) является основанием для приостановления газоснабжения.

Приложение: Перечень жилых помещений - 2 приложения

Начальник службы ЭДГО



А. В. Кулик

Список квартир, в которые не обеспечен доступ  
для проведения технического обслуживания

28/11/2018

КАЛИНИНГРАД

07/12/2018

Улица	дом	номера квартир									
		1	11	12	13	14	16	18	19	2	20
ПЕХОТНАЯ	10										
		22	23	24	25	26	27	28	29	3	31/32
		33	34	35	36	37	38	39	40	5	6
		7	8	9							
ПЕХОТНАЯ	12	1	11	12	13	14	16	17	18	19	2
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		3	30	32	33	34	35	36	37	38	39
		4	5	6	7	8	9				
ПЕХОТНАЯ	14	1	12	13	14	16	2	3	4	5	9
ПЕХОТНАЯ	6	1	10	11	12	13	14	15	16	2	3
		5	6	7	8						
ПЕХОТНАЯ	8	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23
		25	26	27	29	30	31	4	8	9	

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

Список квартир, в которых просрочены сроки  
выполнения работ по ТО ВКГО.

28/11/2018

КАЛИНИНГРАД

07/12/2018

Улица	дом	номера квартир									
ПЕХОТНАЯ	10	15	17	30							
ПЕХОТНАЯ	12	40									
ПЕХОТНАЯ	14	10	11	15	6	7	8				
ПЕХОТНАЯ	6	4									
ПЕХОТНАЯ	8	24	28	32	6						

Начальник СЭДГО

Кулик А.В.

